

12. 703. 2. 2023



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MAŁOPOLSKA

URZĄD GMINY SĘKOWA	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPEWYW: 23. 05. 2023	Godz.:
Hość zał. 2528/2023	
Podpis	

[Handwritten signatures and initials]

Kraków, 16-05-2023 r.
ZDW/PW/2023/3961/DI-2/MKC
DI-2-650-977-43/23

Urząd Gminy Sękowa
Sękowa 252
38-307 Sękowa



Dotyczy: wydania warunków technicznych dla planowanego sugerowanego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 977 z DG 270991K w m. Sękowa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2023 r. dotyczące wydania warunków technicznych dla sugerowanego przejścia dla pieszych w miejscowości Sękowa, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, informuje:

- Przejście sugerowane należy zaprojektować zgodnie z *Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych* (Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu), w szczególności powinno ono być zlokalizowane w miejscu, gdzie jest zapewniona widoczność na przejście pieszego określona w pkt. 9.2.2.
- Dla przejścia sugerowanego należy zaprojektować dedykowane oświetlenie, zgodnie z *wytycznymi do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych* dostępnymi na stronie internetowej ZDW w Krakowie (zakładka *Współpraca z JST – Oświetlenie przejść dla pieszych* – na dole strony).
- Dokumentacja projektowa winna zawierać także projekt branży elektrycznej.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
[Signature]
mgr inż. Robert Górecki

Otrzymują :

1. Adresat,
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie; ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów,
3. DI-2 a/a